

				<div><div>金鹏控股集团</div><div>安徽金鹏建设集团股份有限公司</div><div>Anhui Jinpeng Construction Group Co., Ltd.</div><div>建筑行业(建筑工程)甲级资质: A234016695</div><div>No.A234016695 Class A of Architecture Design(PRC)</div></div>
屋面		内墙面		
屋1 、上人屋面(结构找坡)(由上到下)		(1)、 白色内墙无机涂料两道面漆;		
(1)、 40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6.5双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分隔缝)		(2)、 无机涂料底漆-道(干燥后再做面涂);		
(2)、 10厚低强度等级砂浆隔离层;		(3)、 满刮2遍耐水型室内专用腻子;		
(3)、 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 + 2厚高聚物改性沥青防水涂料;		(4)、 8厚抗裂砂浆找平(压入耐碱网格布);		
(4)、 20厚1:3水泥砂浆找平层;		(5)、 界面剂一道甩毛 ;		
(5)、 现浇钢筋混凝土屋面板,表面抹平。		(6)、 基层墙体。		
檐沟、雨棚		防水防静电地面(配电房、配电间)		通用注释  1.本图纸版权归我公司所有,未经书面允许不得翻印挪用。 2.本图纸须经规划、施工图审查等主管部门批准后方可生效。 3.图纸中所有尺寸均以标注为准,施工时均须在现场校对和修正,尺寸不得测量。 4.使用本图纸请参照各专业图纸,如有疑问,请及时与我司联系。
沟1(由上到下):檐沟、雨棚(有组织排水)		(1)、 10厚1:2.5防静电水磨石		
(1)、 20厚水泥砂浆保护层;		(2)、 防静电水泥浆一道		
(2)、 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(转角处增设一道);		(3)、 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属;		
(3)、 1.5厚聚氨酯(非焦油型)防水涂料一道,四周翻起高出完成面250;		(4)、 1.5厚聚氨酯防水层两道;		合作设计单位
(4)、 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层;(仅用于建筑找坡);		(5)、 20厚1:水泥砂浆;		
(5)、 现浇钢筋混凝土板。		(6)、 水泥浆-道(内掺建筑胶);		
注:屋面水落口周围直径50CM范围坡度不应小于5%,防水层下应增设1.5厚聚氨酯(非焦油型)		(7)、 100厚C20细石混凝土(内配三级钢Φ @200 x200钢筋网片)		修订
防水涂料一道,四周翻起高出完成面250;屋面构造做法可参照图集《平屋面建筑构造》12J201。		(8)、 200厚碎石垫层		
		(9)、 素土夯实。		
				序号
				纪要
				日期
棚(由上到下):雨棚(自由落水)				出图专用章
(1)、 20厚1:2防水砂浆抹面(内掺5%防水剂)		顶棚		
(2)、 现浇钢筋混凝土板。		顶1 、室内顶棚		
		(1)、 钢筋混凝土楼板(2厚细纸筋灰抹光);		注册师章
		(2)、 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);		
外墙面		(3)、 腻子批灰两道;		
外1、真石漆墙面		(4)、 白色乳胶漆一道。		
(1)、 喷外墙真石漆与罩面漆(颜色需经业主确认)				建设单位
(2)、 批弹性外墙腻子两遍,压入耐碱玻纤网格布(首层300 g/m2,其它层160 g/m2)				
(3)、 2.5厚GS抗裂砂浆+满铺镀锌钢丝网一层(膨胀锚栓固定)+2.5厚GS抗裂砂浆		踢脚		
(4)、 1.5m厚单组分聚氨酯防水涂料膜		踢1、120mm高		
(5)、 20厚1:3水泥砂浆(DP M15)找平层		(1)、 面层材料同相应地面,面砖墙面不做踢脚;		工程名称
(6)、 基层墙体。		(2)、 20厚抹灰砂浆DP(M15)粘贴;		
注:墙体参照图集《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DB33 T/1027-2018		(3)、 基层墙体(混凝土梁、柱、墙需刷素水泥浆一道)。		工程编号
				项目名称
				图 名
				审 定
				审 核
				项目负责人
				专业负责人
				校 对
				设 计
				专 业
				图 名
				图 号
				日 期
				版 本